

2021年10月 吉日

ガス警報器工業会

### ガス警報器(天井取付型)取付ベースの交換期限について

1. 本文書作成の目的

ガス警報器(天井取付型)の取付ベースの交換に関しては、お客様よりお問い合わせをいただいております。本製品は、ガス警報器本体ではありませんが、品質維持のためには定期的な交換が必要です。このような視点から交換期限を周知することを目的にしております。

2. ガス警報器(天井取付型)の取付ベースの交換期限について

ガス警報器(天井取付型)の取付ベースに関しては、ガス警報器本体のように交換期限が表示されているものではございません。しかしながら、本製品は、壁コンセント等の配線器具と同様に約 10 年での交換を推奨させていただいております。

3. 注意事項

交換に関しては有資格者による作業が必要となりますので、電気工事店等にご相談ください。

以上