

ご注意 停電後に復電した際には、ガス警報器が一時的に鳴動する場合があります。

- 地震や台風などで停電した場合、復電時(電気が使えるようになった時)に、ガス警報器が鳴動することがあります。
- 鳴動するものは機種にもよりますが、「ピー 正常です」又は「正常です」などです。ブザー音を発するものもあります。いずれも継続して鳴動することはありません。
- 鳴動はガス警報器が正常に動作した事をお知らせするものです。